





NEBULA 24 PRO


Installation Manual




COIL MOUNT




STEEL DUCT
MOUNT




DUCTBOARD
MOUNT




CLAMP PLATE




Z-BRACKET



PCO BRACKET



UVC 2YR LAMP



DUCTBOARD
PLATE

ALSO INCLUDED

- BALLAST
- TECH MANUAL

• HARDWARE KIT

- INSTALLATION GLOVES

- SERVICE LABEL

WARNING: FAILURE TO FOLLOW THESE RULES MAY RESULT IN SERIOUS PERSONAL INJURY

- 1 Read these instructions carefully; failure to follow them could damage the product and cause a hazardous situation.
- 2 Installer must be a trained, experienced service technician
- 3 UV Light Hazard. Harmful to bare skin and eyes. UV radiation can cause temporary or permanent loss of vision. Never look at lamps while illuminated. To reduce the risk of exposure to UV radiation, take UV-radiation protective measures for personnel during servicing.
- 4 This fixture is designed for use with UV-C lamps and must be installed in compliance with competent technical directions so that user's eyes and bare skin will not be subjected to injurious rays.
- 5 UV Light Hazard. To prevent exposure to ultraviolet light, be sure the ultraviolet air treatment system is disconnected before servicing any part of the HVAC system or removing any access panel or the equivalent.
- 6 There shall not be any openings in the duct that would emit light.
- 7 There shall not be any duct supply or return air openings or any other openings that are in direct line-of-sight of the UV bulb.
- 8 Check damaged parts: Before further use of the unit, any damaged part should be carefully checked to ensure that the unit will operate properly. Any part that is damaged should be properly repaired or replaced.
- 9 Always service unit with GeneralAire replacement parts & recommended accessories (i.e. lamps, ballast).


CAUTION: Disconnect power before starting installation or maintenance.

- 1 Personal Injury Hazard. Power supply can cause electrical shock. Disconnect power supply before servicing or beginning installation.
- 2 Risk of exposure to excessive ultraviolet (UV) radiation—Do not operate without all device components in place or if sight lens is damaged.
- 3 Equipment Damage Hazard. Ultraviolet light can cause color shift or surface reduction and sometimes structural reduction of non-metallic components. Select mounting location that prevents exposure to plastic flexible duct components, polyurethane foam insulation material, rubber hoses, wire insulations, etc. If mounting options are limited, items above should be protected with ultraviolet resistant materials such as aluminum foil, aluminum duct tape, or metallic shields.
- 4 Electrical shock hazard from 24 volt or 120/277 VAC may cause serious injury or death.
- 5 Follow Proper Disposal Techniques for UV lamps (pg.3)
- 6 Wear protective gloves and safety glasses when handling lamp. To prevent injury, unplug lamp connector and allow to cool for 10 minutes before servicing.

RECOMMENDED TOOLS

- Electric Drill
- Screwdriver/Nut driver
- Tin Snips
- Eye Protection
- Ductboard Knife
- Permanent Marker
- Tape measure
- Aluminum tape and sealant
- Multimeter


PRE-ASSEMBLY INSTRUCTIONS—OVER THE COIL INSTALLATION



STEP 1

STEP 1


- INSTALL PCO BRACKET ON Z-BRACKET PEM STUDS
- SECURE WITH HEX NUTS
- INSTALL SELF TAP SCREW IN TOP OF PCO BRACKET



STEP 2

STEP 2


- PUT RUBBER GLOVES ON HANDS
- REMOVE LAMP FROM PACKAGING
- CAREFULLY INSERT LAMP INTO Z-BRACKET 'FIGURE 8' CUT-OUT IN ORIENTATION SHOWN



STEP 3

STEP 3

- LOWER LAMP INTO BOTTOM OF 'FIGURE-8' CUT-OUT TO SECURE



STEP 4


STEP 4

- INSTALL CLAMP PLATE ON Z-BRACKET PEM STUDS
- THREAD PLASTIC WING NUTS ONTO PEM STUDS AND TIGHTEN BY HAND

ADDITIONAL INSTRUCTIONS FOR SHEET METAL DUCT MOUNT & DUCTBOARD MOUNTING

DUCT CUTOUT
Ø 2.00 OR
2.5" W X 2.5" H

SEAL CUTOUTS
W/ ALUMINUM
TAPE AFTER
INSTALLATION




ANCHOR MOUNTS
TO DUCT

CUT TABS
ON EDGE

E-Z BENDS TO CUSTOM
FORM FIT DUCTBOARD
INSTALLATIONS

LED LENS
INSTALLATION
HOLE





**DUCTBOARD
CUTOUT**
2.5" W X 3.5" H

INSTALL
Z-BRACKET TO
PLATE WITH
SHEET METAL
SCREWS AT
THESE HOLES

INSTALLATION:

Prime location for installation of this device is on the supply side duct just above the condensing coil (aka A-coil, slab coil, etc), but it can be installed on the return side if necessary. See Figures below.

1. Follow Pre-Assembly instructions on page 3
2. Disconnect air handler from supply power.
3. Products shall be mounted only on to metal components of air ducts or air handlers (AHU). If installing on fiberglass ductboard, the supplied adaptor plate must be used.
4. Drilling is not required for mounting over or around coil exterior. Before installation under A-coil make sure before drilling into equipment that there is nothing in the way that would be damaged. Z –bracket to be clipped at EZ bend to enable mount of lamp under A-coil
5. The lamp should be installed a minimum of 2-3 inches, maximum 36 inches away from the coil or pan surface.
6. When looking for a mounting location try to install the unit away from non UV resistant plastics, rubber, and other non metallic materials. Shield these components using sheet metal, aluminum tape, or metal conduit.
7. The PCO Bracket should be positioned so that the air flows past the UVC light first then through the PCO Bracket.
8. Ballast is included with a magnet for installation, but ballast case **MUST BE POSITIVELY GROUNDED** for proper safety requirements per manufacturer's schematic on ballast. Install ballast and assemble 4 pin connector to lamp base.
9. Use Ø1/4" drill to cut a hole in sheetmetal near install location. Insert supplied LED lens to provide visibility of lamp operation. DUCTBOARD INSTALLATION - LED lens hole is included in ductboard plate, therefore drilling is not required for this step
10. Connect ballast to 24V power supply.
11. Replace protective covers previously removed and re-connect to supply power.



AIRFLOW DEPICTED BY ARROWS

TYPICAL INSTALL LOCATIONS

LAMP REPLACEMENT

GeneralAire Nebula 24 Pro Volt Lamp is designed for 14000-16,000 hours of continuous operation. After 16000 hours (approx 22 months) intensity of the lamp inside the duct diminishes and should be replaced. Ballast# 010303 will display need for lamp change. Replacement of the lamp is recommended by a qualified HVAC Service Technician.

1. Disconnect electrical service and turn unit off.
2. Remove Z-bracket from mount location and disconnect lamp connector from lamp base **OR** remove lamp connector from lamp base on external mount units.
3. Remove plastic wing nuts from clamp plate with grommet and remove old lamp **CAUTION: old lamp may still be hot!**
4. Replace the old lamp with the new lamp, making sure the new lamp is clean and properly seats in bottom of figure-8 cutout. If the new lamp is dirty or has fingerprints on it remove with an alcohol wipe.
6. Place clamp plate lamp bracket over new lamp base and secure with plastic wing nuts.
7. Attach lamp connector to the lamp base. Return Z-bracket assembly to original install location
8. Turn on electrical service and unit.
9. If lamp does not immediately illuminate, turn off electrical service and unit. Reverse pin contacts in connector by rotating connector 180 degrees

REPLACEMENT	PART#	CHANGE CYCLE
LAMP	102-959	EVERY 2 YEARS
BALLAST	010303	AS REQ'D

LAMP DISPOSAL

UV lamps contain mercury like other household lamps and must be disposed of properly. **State requirements and recycling opportunities vary, go to www.lamprecycle.org for State Regulations & Contacts.** Please contact your county waste collection department for proper disposal details.

USE GLOVES AND EYE PROTECTION

If a lamp is broken, **do not use a vacuum cleaner to pick up the waste** . Instead, sweep up the waste into a plastic bag and seal. Contact your county waste collection department for proper disposal details.

TROUBLESHOOTING

If the unit does not work, check the following:

Electrical Supply/Wiring—Verify that the electrical service is operating correctly.

Ballast—If display LED is not lit, there is no power to the ballast or the ballast has failed and requires replacement. Confirm power supply and proper transformer operation (if present). If power is proper and within proper voltage (19-30V), contact supplier for replacement ballast

Transformer—If a transformer is employed to provide power to the unit (not provided by GeneralAire), it should be tested in accordance with instructions provided with unit when installed.

Lamp—Verify that the lamp is not broken and is properly seated in the lamp connector. To check this, follow steps in the 'Lamp Replacement' section with one exception: you should not remove and replace the lamp. If the lamp is broken read the 'Lamp Disposal' section of this manual. Other lamp failure notifications will be shown on display LED on ballast

ATTENTION INSTALLERS AND HOMEOWNERS
YOUR PRODUCT MUST BE REGISTERED TO QUALIFY FOR WARRANTY CLAIMS SEE CONTAINER
OR CALL 1-866-476-5101 (IN USA) OR 1-888-216-9184 (IN CANADA) FOR ASSISTANCE

GeneralAire Nebula 24 Pro that is attached to your Heating, Ventilation and Air Conditioning System (HVAC) has the following warranty, applicable in USA by General Filters Inc (GFI), and in Canada by Canadian General Filters Limited (CGF)

ONE (2) YEAR WARRANTY COVERAGE LAMPS

The lamps are warranted for a period of one (1) year from the date of the original installation, when installed and operated in accordance with GFI and CGF recommendations. If during this period a lamp fails, GFI & CGF will provide a free replacement.

FIVE (5) YEAR BALAST WARRANTY

The ballast is warranted by GFI and CGF for the lifetime of this product, when installed and operated in accordance with installation recommendations. If during its lifecycle, the ballast fails, GFI or CGF will provide a free replacement after failure is returned for evaluation.

SHIPPING, REPAIRS AND ALL OTHER COSTS OF WARRANTY SERVICE

End user must pay shipping charges and all other costs of warranty service. GFI & CGF will not pay labor involved in diagnostic calls or in removing, servicing, or replacing parts. All repairs of covered components must be made with authorized service parts. Labor charges resulting from diagnostic calls or service are not covered by this warranty.

CARE OF EQUIPMENT

Your GeneralAire Nebula Air Purifier must be properly installed, operated and maintained in accordance with the unit installation, operation, and maintenance instructions provided with each unit. Failure to provide maintenance per these instructions will void warranty.

WARRANTY LIMITATIONS

This warranty will be voided if the covered equipment (only GeneralAire Nebula replacement parts or units are warranted) is removed from the original installation site. This warranty does not cover damage or defect resulting from:

- 1 Accident, or neglect or unreasonable use or operation of the equipment, including operation of electrical equipment at voltages other than the range specified on the unit name plate.
- 2 Modification, change or alteration of the equipment, except as directed by GFI & CGF The furnishings of replacement parts under terms of this warranty will apply to the original warranty period and will not extend the warranty.

GFI & CGF makes no express warranties other than the warranty specified above. All implied warranties, including the implied warranty of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited to the duration of the warranty specified above. Liability for incidental and consequential damages is excluded and is not covered by this warranty. Some States do not allow limitations on the duration of an implied warranty or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitations or exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

General Filters Inc & Canadian General Filters Ltd shall not be liable for any default or delay in performance under this warranty caused by any contingency beyond their control.





WARRANTY PROCEDURE

All GeneralAire Nebula Air Purification systems that are attached to your Heating, Ventilation and Air Conditioning System (HVAC) have a limited unit warranty. To receive warranty consideration, the following must be provided.


- 1 Be prepared to furnish the following information:
 - a- Complete model number and serial number
 - b- Proof of installation date if warranty claim is made by other than a qualified service dealer who maintains records of your installation date and service history.
 - c- An accurate description of the problem.
 - d- Date of failure.

NEBULA 24 PRO


Installation Manuel




**PLAQUE DE
SERRAGE**




SUPPORT-Z



SUPPORT



**LAMPE UVC
2-ANS**



**PLAQUE DE
CONDUIT**

- AUSSI INCLUS**
- BALLAST
 - MODE D'EMPLOI

- L'ENSEMBLE DE QUINCAILLERIE
- GANTS DE PROTECTION
- ÉTIQUETTE DE

AVERTISSEMENT: NON-RESPECT DES CONSIGNES PEUVENT RÉSUlTÉ EN DE GRAVES BLESSURES

- 1 Lisez le mode d'emploi attentivement; non-respect des consignes pourrait endommager ce produit ou causer une situation dangereuse.
- 2 Installateur doit être un technicien de service formé et expérimenté
- 3 Risque de lumière UV. Nocif à la peau nue et aux yeux. Le rayonnement UV peut causer la perte de vision temporaire ou permanente. Ne regarde jamais aux lampes illuminées. Pour réduire l'exposition aux risques du rayonnement UV, prenez des mesures de protection contre le rayonnement UV pour tout personnel durant l'entretien.
- 4 Ce luminaire a été conçu pour être employé avec des lampes UV-C et doivent être installés en suivant des directives techniques compétentes pour que les yeux et la peau nue de l'utilisateur ne soient pas en risque aux rayonnements nocifs.
- 5 Risque de lumière UV. Pour empêcher l'exposition à la lumière ultraviolette, assurez-vous que le système de purification de l'air est débranché avant commencer l'entretien du système CVC, ou avant d'enlever un panneau d'accès ou équivalent.
- 6 Il ne peut pas avoir des ouvertures dans le conduit qui laissera émettre de la lumière.
- 7 Il ne peut pas avoir une alimentation en air ou d'ouvertures d'évacuation de l'air ou n'importe quel autre ouvertures qui sont en voie directe à l'ampoule UV.


MISE EN GARDE: Débranche l'alimentation avant commencer l'installation ou l'entretien.

- 1 Risque De Blessure. Alimentation électrique peut causer un choc électrique. Débranche l'alimentation électrique avant entretien ou démarrer l'installation.
- 2 Risque d'exposition au rayonnement ultraviolet (UV) excessive —N'employez pas sans que tout composant soit en place ou si la lentille est endommagée.
- 3 Risque d'Endommagement de l'Équipement. La lumière ultraviolette peut causer un changement de couleur ou dégradation de la surface et parfois une dégradation des composants non métalliques. Choisissez un endroit de fixation qui évite l'exposition aux composants de conduit en plastique malléable, matériel d'isolation en mousse polyuréthane, tuyaux en caoutchouc, isolation des fils, etc. Si les endroits de fixation sont limités, les composants au-dessus doivent être protégés avec des matériaux résistants au rayonnement ultraviolet tels que le papier alu, ruban de conduit en aluminium, ou un écran métallique.
- 4 Risque de Choc Électrique de 24 volt ou 120/277 VAC peut provoquer des blessures graves ou la mort.
- 5 Suivez les Pratiques d'Élimination Appropriées pour les ampoules UV (pg.3)
- 6 Portez des gants de protection et des lunettes de sécurité en manipulant les ampoules. Pour prévenir des blessures, débranche le connecteur d'ampoule et laissez la refroidir pendant 10 minutes avant commencer l'entretien.

OUTILS RECOMMANDÉS

- Perceuse Électrique
- Tournevis/Tourne-écrou
- Cisailles
- Lunettes de Sécurité
- Couteau de Panneau de Conduit
- Marqueur Permanent
- Ruban à mesurer
- Ruban d'Aluminium et scellant
- Multimètre


CONSIGNES PRÉ-MONTAGEs — INSTALLATION SUR-BOBINE



ÉTAPE 1

ÉTAPE 1


- INSTALLÉ LE SUPPORT PCO SUR LES CLOUS DU SUPPORT-Z
- ASSUJETTIR AVEC DES ÉCROUS HEXAGONAL
- INSTALLÉ VIS AUTOTARAUDEUSE PAR-DESSUS LE SUPPORT PCO



ÉTAPE 3

ÉTAPE 3


- DESCEND LA LAMPE DANS L'ESPACE DU BAS DU DÉCOUPE 'FIGURE-8' POUR SÉCURISER



ÉTAPE 2

ÉTAPE 2

- ENFILER DES GANS DE CAOUTCHOUC SUR LES MAINS
- RETIRER LA LAMPE DE SON EMBALLAGE
- INSÉRER AVEC PRÉCAUTION LA LAMPE DANS LE SUPPORT-Z ORIENTER LE DÉCOUPE 'FIGURE 8' COME DÉMONTRÉ



ÉTAPE 4


ÉTAPE 4

- INSTALLÉ LA PLAQUE DE SERRAGE SUR LES CLOUS DU SUPPORT-Z
- ENFILER L'ÉCROU PAPILLON EN PLASTIQUE SUR LES CLOUS DU SUPPORT-Z ET SERRER À MAIN

INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR FIXATION EN TÔLE & FIXATION DE PANNEAU DE CONDUIT

DÉCOUPE DE CONDUIT Ø 2.00 OR 2.5" W X 2.5" H

SCELLER LE DÉCOUPE AVEC DU RUBAN ALU APRÈS




ENCRER FIXATION AU CON-

COUPER LES ONGLETS SUR LE BORD DU SUPPORT-Z

PLIAGE FACILE POUR MIEUX CONFORMER L'INSTALLATION DU PANNEAU DE CONDUIT

TROU D'INSTALLATION DE LENTILLE LED



DÉCOUPE DE PANNEAU DE CONDUIT 2.5" W X 3.5" H

FIXER LE SUPPORT-Z AU PANNEAU AVEC DES VIS À TÔLES

INSTALLATION:

Endroit preferable pour l'installation de cet equipment est sur le côté avec le conduit d'alimentation juste par dessus du serpentín de condensation (bobine-A, bobine à dalle, etc), cependant il est possible de installer sur le côté du conduit de retour, si nécessaire. Voir les figures en bas.

1. Suivez les Consignes Pré-montage à page 3
2. Débranchez le centrale de traitement de l'air de l'alimentation électronique.
3. Les produits doivent être fixer à des composantes métalliques des conduits ou au centrale de traitement d'air (CTA) seulement. Si installation se fait sur un conduit en fibre de verre, un plaque d'adaptation doit être utilisé.
4. Ce n'est pas nécessaire de faire la forage pour pouvoir fixer le produit sur ou autour l'extérieur de la bobine. Avant installé le produit sous la bobine-A assurez-vous qu'il n'y a rien dans le chemin qui pourrait être endommagé avant commencer à faire la forage. Le support-Z doit être fixé au endroit the pliage facile pour pouvoir fixé la lampe sous la bobine-A.
5. La lampe devrais être installé d'un distance minimum de 2-3 pouces, à un maximum de 36 pouces du bobine ou surface du plat.
6. Choisi un endroi de fixation qui évite l'exposition au composantes de conduit en plastique malléable, matériel d'isolation en mousse polyuréthane, tuyaux en caoutchouc, isolation des fils, etc. Si les endroits de fixation sont limités, les composantes au dessus doivent être protéger avec des matériels résistant au rayonnement ultraviolette telle que le papier alu, ruban de conduit en aluminum, ou un écran métallique.
7. Le support-PCO devrais être placer pour que l'air passe par la lumière UVC avant d'aller à travers le support PCO.
8. Un aimant est inclu avec le ballast pour l'installation, assurez que le ballast est à la masse par la BORNE POSITIVE selon les exigences de sécurités du fabriquant de ballast. Installez le ballast et assemblez le connecteur à 4 branches au socle de lampe.
9. Utilisez une perceuse de $\varnothing 1/4"$ pour mettre un trou dans la tôle proche de l'endroit d'installation. Insérez la lentille LED fourni pour assisté la visibilité de la lampe. **INSTALLATION DU PANNEAU DE CONDUIT** – le trou pour la lentille LED est inclu dans le panneau de conduit, c'est-à-dire que la forage n'est pas nécessaire.




Fig 1




Fig 2

**ÉCOULEMENT D'AIR DÉ-
MONTRÉ PAR LES FLÈCHES**

**ENDROITS D'INSTALA-
TION TYPIQUE**

REPLACEMENT DE LA LAMPE

La lampe ultraviolette à 24 Volts de GeneralAire Nebula 24 Pro a été conçue pour un fonctionnement constant de 14000-16,000 heures. Après 16000 heures (environ 22 mois) l'intensité de la lampe dans le conduit diminue et doit être remplacée. Ballast# 010303 va afficher le besoin pour le remplacement. C'est conseillé d'avoir un technicien de système CVC formé pour faciliter le remplacement de la lampe.

1. Débranche la service électrique et éteignez l'appareil.
2. Enlève le support-Z de la fixation et débranche la connecteur du socle de lampe **OU** enlève la connecteur du socle de lampe des appareils fixé externe.
3. Enlève les écrous papillon en plastique de la plaque de serrage avec un oeillet et retire la lampe ancienne.
MISE EN GARDE: la lampe usé peut être encore chaud!
4. Remplacez l'ancienne lampe avec une nouvelle lampe, en Assurant que la nouvelle lampe est propre et est bien placer en bas du découpe 'figure-8'. Si la lampe est sale ou a des empreintes digitales, essuie-les avec de l'alcool.
6. Retournez la plaque de serrage par-dessus la nouvelle socle de lampe et sécuriser avec des écrous papillon en plastique.
7. Attachez le connecteur au socle de lampe. Retournez le support-Z assemblage à son endroit de fixation original.
8. Allumer le service électronique et l'appareil.
9. Si la lampe ne s'allume pas immédiatement, éteindre le service électronique et l'appareil. Inverse les broches par tournez le connecteur 180 degrees.

REPLACEMENT	PIÈCE#	CYCLE DE CHANGEMENT
LAMPE	102-959	CHAQUE 2 ANS
BALLAST	010303	AU BESOIN

ÉLIMINATION DE LA

Les lampes UV est contenu du mercure comme les autres lampes ménagers et doivent être éliminé correctement. lamps contain mercury like other household lamps and must be disposed of properly. **Les exigences selon l'État et les options sont variés, visite www.lamprecycle.org pour les exigences et les contacts.** S'ils vous plaît joindre votre service regional de collecte de déchets pour des details supplémentaire,

PORTER DES GANTS ET DES LUNETTES DE SÉCURITÉ

Si une lampe est cassé, **prière ne pas utilisé un aspirateur pour ramasser les déchets.** Au lieu, bilayer les déchets dans un sac en plastique et scellez-le. Contacter votre service régional de collecte de déchets pour l'élimination approprié.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Si l'appareil ne fonctionne pas, vérifie le suivant:

Alimentation Électrique/Fillage—Vérifie que le service électrique fonctionne correctement.

Ballast—Si l'affichage LED n'est pas allumé, si il n'y a pas d'alimentation au ballast, ou si le ballast a échoué et est en besoin de remplacement. Vérifie l'alimentation électrique et la fonctionnalité du transformateur (si présent). Si tout fonctionne correctement dans les paramètres appropriés de voltage (19-30V), contactez la fournisseur pour un nouveau ballast

Transformateur—Si un transformateur est utilisé pour alimenter l'appareil, (non fourni par GeneralAire), il devrait être vérifier en conformité avec les consignes fourni avec l'appareil à l'installation.

Lampe—Vérifie que la lampe n'est pas cassé et est bien placer dans le connecteur. Pour pouvoir vérifié, suivez les étapes dans la section "Remplacement de la Lampe" avec une exception: prière de ne pas enlevé la lampe si c'est cassé, mais au lieu suivre les étapes dans la section "Élimination de la lampe" de cette mode d'emploi. Les autres notifications de problèmes avec la lampe serai visible sur l'affichage LED du ballast.

ATTENTION MONTEURS ET PROPRIÉTAIRES
VOTRE PRODUIT DOIT ÊTRE ENREGISTRÉ POUR QUALIFIER POUR DES RECLAMATIONS DE GARANTIE
VOIR EMBALLAGE OU APPEL 1-866-476-5101 (AU É-U) OU 1-888-216-9184 (AU CANADA) POUR DE L'AIDE

GUARANTIE DE PURIFICATEUR D'AIR SEC-

GeneralAire Nebula 24 Pro qui est monté à votre système de Chauffage, Ventilation et Climatisation (CVC) contient la garantie suivante, valable aux États-Unis par General Filters Inc (GFI), et au Canada par Canadian General Filters Limited (CGF)

GUARANTIE DE LAMPES D'UN (1) AN

Les lampes sont sous garantie pendant un (1) an commençant de la date de montage originale, quand installé et utiliser conformément selon les exigences de GFI et CGF. Si une lampe échoue pendant ce temps, un remplacement sera fourni par GFI & CGF.

GUARANTIE BALLAST DE CINQ (5) ANS

GFI et CGF garantissent le ballast pendant la durée de vie de ce produit, quand monter et utiliser conformément selon les exigences de GFI & CGF. Si pendant la durée de vie de ce produit, le ballast échoue, GFI ou CGF offre un remplacement gratuit après que la pièce est retournée pour une évaluation. Ce ou réparer par GFI & CGF.

TRANSPORT, RÉPARATION ET TOUT AUTRES COÛTS DE SERVICE DE GARANTIE

Le propriétaire est responsable pour payer les frais de transport et tout autres frais de service de garantie. GFI & CGF ne payera pas pour la main d'œuvre nécessaire pour les appels diagnostics ou pour enlever, la réparation, ou le remplacement des pièces. Tout les réparations des composants assurés doivent être fait avec des pièces de service autorisé. Les frais de main d'œuvre des appels diagnostic ou l'entretien ne sont pas assuré par cette garantie.

SOINS DE L'APPAREIL

Votre nouvelle purificateur d'air GeneralAire doit être monter, utiliser et entretenue conformément selon les instructions d'installation, de fonctionnement, et l'entretien fourni avec chaque appareil. La faillite d'assurer l'entretien selon les consignes annulera la garantie.

LIMITATIONS DE GARAN-

Cette garantie sera annuler si l'équipement assuré (seulement les pièces de remplacements ou appareils GeneralAire sont assurés) est retiré du site originale de montage. Cette garantie n'assure pas des dommages ou des défauts causer par:

- 1 Accident, ou négligence ou d'usage déraisonnable ou de l'utilisation de l'appareil, ce qui inclue l'utilisation d'équipement électrique à un niveau de tensions autre que la gamme indiquée sur la plaque d'identification de l'appareil.
- 2 Modification, changement ou altération de l'équipement, sauf par dirigé par GFI & CGF. Le fournisseur des pièces de remplacement assuré sous cette garantie s'appliquent au période de garantie initial, et n'étendra pas la garantie.

GFI & CGF n'offre pas de garantie autre que la garantie limitée indiquée ci-dessus. Toutes les garanties implicites, y compris les garanties implicites de commercialisation et d'utilisation dans un but spéciale ne bénéficie d'une durée plus longue que cette garantie explicite. Responsabilité, concernant les dommages immatériels ou accessoires sont exclus et n'est pas assuré par cette garantie. Certains États ou provinces n'autorisent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite, les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer dans votre cas.

Cette garantie vous accorde des droits spécifiques légaux, mais vous pouvez avoir d'autres droits qui varient selon les États.

General Filters Inc & Canadian General Filters Ltd ne peut être tenue responsable des défauts ou retards des performances sous cette garantie qui résultent de circonstances indépendance de sa volonté.

RÉCLAMATIONS

Tout système de purification d'air de GeneralAire Nebula qui sont montés à votre système de Chauffage, Ventilation et Climatisation (CVC) ont une garantie d'appareil limitée. Pour bénéficier de la garantie, l'utilisateur doit fournir:

- 1 Soyez prêt à fournir les renseignements suivantes:
 - a- Numéro de modèle complète et le numéro de série
 - b- Preuve de la date de montage, si la réclamation de garantie est fait autre qu'avec un service après-vente qualifié qui confirme l'enregistrement de votre date de montage et dossier de service.
 - c- Une bonne description du problème.
 - d- Date de faillite.
- 2 Appel le distributeur où le produit GeneralAire a été acheté.
- 3 Si le distributeur n'est pas capable d'offrir des pièces sous garanties, s.v.p rejoindre: